

# KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

## Nr B/MLTB-637-2012



badania wstępne typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

Notified body NB 2189


Firma: **GEDE Sp. z o. o.**

ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań

Wyrób: Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników drewnianych, klejonych warstwowo systemu

**DJ 68**

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr: MLTB-637-2012



Metody badawcze

Przepuszczalność powietrza  
PN-EN 1026

Wodoszczelność  
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie wiatrem  
PN-EN 12211

Nośność urządzeń zabezpieczających  
PN-EN 14609

Przenikalność cieplna  
PN-EN ISO 10077-1

Izolacyjność akustyczna  
PN-EN 14351-1+A1  
Załącznik B

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa				
Badany wyrób (B x H mm)	 880 x 2230	<b>4</b>	<b>2A</b>	<b>C 4</b>	<b>350N</b>	Uf = 1,4; 1,8 W/m <sup>2</sup> K Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> K 4/16/4mm argon Ψg = 0,082; 0,084 W/mK	IGU 31(-;-)5dB powierzchnia [m <sup>2</sup> ] do ≤ 2,7 <b>33(-1;-)5dB</b> od 2,7 < do ≤ 3,6 <b>32(-1;-)5dB</b> od 3,6 < do ≤ 4,6 <b>31(-1;-)5dB</b> powyżej 4,6 < <b>30(-1;-)5dB</b> Rw(C;Ctr)dB	
	 2300 x 2302	<b>4</b>	<b>2A</b>	<b>C 4</b>				1230 x 1480 Uw <b>1.4</b> W/m <sup>2</sup> K
	 1470 x 2328	<b>4</b>	<b>2A</b>	<b>C 4</b>				
Uwagi: Okucia obwiedniowe WINKHAUS AUTOPILOT.								

### MOBILNE LTB

kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*

Śmigiel, 2012-05-29

Termin badania kontrolnego: 2013-05-29

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



MOBILNE LTB s.c.  
A. Mścichowska, A. Mścichowski  
NIP PL 8862868350  
REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2  
tel.: +48 74 854 51 12, fax: +48 74 661 41 40  
http://www.badaniaokien.pl  
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189